






竣工验收证书

施管表 2

工程名称	东方路（长纤塘~320国道）综合整治及污水复线工程	开工日期	2020年12月1日	对工程的质量评价 <h2 style="font-size: 2em;">合格</h2>			
施工单位	浙江华舟建设有限公司	竣工日期	2021年11月30日				
合同造价(万元)	7248.8170	施工决算(万元)					
验收范围及数量： 主要施工内容：东方路（长纤塘~320国道）综合整治工程施工图设计范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程、交通设施工程东方路污水复线工程等施工，东方路K0+000~K2+624.563，全长2624.563m，道路红线宽42m，污水压力开挖管管径为DN1200球墨铸铁管，长2250m，顶管为DN1220钢管，长1423m，其中顶管工作沉井9座（D7000），顶管接收沉井8座（D=4500）。				竣工验收日期		2021年12月30日	
存在问题及处理意见： 1. 现场桥梁伸缩缝未清理有堵塞情况； 2. 现场雨水管管不到位，管缝未清理干净； 3. 侧石有破损，公交车站普遍有石铺装缝隙大现象；				参加竣工验收单位意见			
				建设单位		设计单位	
				监理单位		施工单位	
勘察单位		邀请单位	